

〔資料7〕 水防用ポンプ (平成 22年 4月 1日現在 )

1 水防用常設ポンプ (ポンプ場)

ポンプ場名	排水区域	所在地	管理者	排水機			排水量 ( $m^3/S$ )	排水面積 (ha)
				口径 (mm)	馬力 (H.P)	台数		
大 門	大門 1丁目ほか 26 町	大門 1丁目	岡崎市 (下水施設課)	2,100	2,400	2	22	413
八 帖	八帖北町ほか 21 町	八帖北町		1,200	400	2	14	125
				1,350	600	2		
早 川	八帖南町ほか 6 町	八帖南町		1,800	860	3	24	214
赤 浜	赤浜町ほか 8 町	赤浜町		1,650	1,500	4	23	186
針 崎	針崎町ほか 7 町	針崎町		1,000	160	2	4.3	95
砂 川	福岡町	福岡町		800	55(kw)	2	2.6	24
仁 木	仁木町ほか 1 町	岩津町	600	53.64	1	1.1	40	
合 歡 木	中島町ほか 10 町	中島町	岡崎市 (農地整備課)	1,350	631.06	3	11	490
福 岡	福岡町	福岡町		600 400	29.50 14.75	2	1	57

2 移動用排水ポンプ

区分	ポンプ				エンジン(HP)			モーター(HP)			発電機 (台)
	内径(mm)				10	10	20	10	10	20	
	100 未満	100 以上 200 未満	200 以上 300 未満	300 以上	未 満	以 上 20 未 満	以 上	未 満	以 上 20 未 満	以 上	
岡崎市 (道路維持課)	7	7			9			3	2		2kw 2 3kw 1 25kVA 1 55kVA 1
中 消 防 署	本署	13						13			5kw 1
	北分署	6						6			5kw 1
	花園出張所	3						3			
東 消 防 署	本署	7						7			5kw 1
	南分署	12						12			5kw 1
	青野出張所	7						7			5kw 1
	額田出張所	2						2			5kw 1
	本宿出張所	3						3			
	形埜出張所	1						1			
西 消 防 署	本署	14						14			5kw 1
計	75	7			9			71	2		12