

乙川噴水



昭和 62 年に市制 70 周年記念事業の一環として乙川河川緑地内に設置したものであり、隣接する岡崎公園とともに市民のみなさまや観光での憩いの空間として親しまれています。

現在、施設の老朽化により一部噴水を停止し、横飛び噴水のみを運転をしています。両側に配置した 150mm の大口径ノズルから噴出された水柱が中心に向かって直径 50m の弧を描きます。

所在地 岡崎市康生町、久後崎町地内（一級河川 乙川河川敷地内）

設置年月日 昭和 62 年 3 月 20 日

施設概要 横飛噴水 2 基

運転期間 5 月下旬～9 月下旬の土・日に運転
(かんがい期)

※節電のため、祝日の運転を見合わせています。

運転時間 9 時 00 分～18 時 00 分

※なお、下記の場合は噴水を停止することがあります。

【噴水が停止するとき】

- 1 イベント等、他の機関から停止依頼を受けたとき
- 2 乙川が増水したとき
※河川設定水位が 169cm 以上になったときに停止し、150cm 以下が 3 時間継続すれば、自動復帰します。
- 3 風が強いとき
※噴水操作室横に風力計があり、風速 7 m/s 以上で停止、3～7 m/s で 1/2 出力となります。風速 3 m/s 以下が 10 分以上継続すれば、自動復帰します。
- 4 その他、管理者が停止を判断したとき